



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
426008 г. УР, Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 22-81-75, факс 22-72-08, 75-44-23, эл. адрес: [ugpn-o@18.mchs.gov.ru](mailto:ugpn-o@18.mchs.gov.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Ижевска  
426019, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, 67  
тел 8(3412) 46-25-10, e-mail: [izhgpn@18.mchs.gov.ru](mailto:izhgpn@18.mchs.gov.ru)

Наименование и адрес территориального ОНД, номер телефона

МБДОУ «Детский сад №268»

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«22» сентября 2023 г.

г. Ижевск

(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору подполковник внутренней службы Антонов Александр Петрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

Рассмотрев постановление №03/68 (ПБ) о назначении административного наказания от 22.09.2023 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы дела на юридическое лицо — Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №268» (далее по тексту МБДОУ «Детский сад №268») установил, что Прокуратурой Ленинского района г. Ижевска с привлечением сотрудника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска в качестве специалиста, в период с 12 часов 30 минут по 13 часов 30 минут 11.08.2023 года, проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад №268», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Клубная, д. 73.

В ходе проверки установлено, что юридическое лицо — МБДОУ «Детский сад №268» нарушило требования пожарной безопасности, а именно:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (СПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. | п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;<br>ст.ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;<br>п. 6.6.1, 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Ру- |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;<br>п. 6.7.1, 6.7.4 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» |
| 2. | Руководитель организации не организовал работ по техническому обслуживанию оборудования системы передачи извещений о пожаре, отвечающего за автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны. Регламент технического обслуживания указанного оборудования руководителем организации не утверждён (фактически отсутствует). | п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;<br>ст.4,6, ч.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».                                                                                                                                                                                               |
| 3. | В здании детского сада не смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (фактически в здании смонтирована СОУЭ 2-го типа, число мест в дошкольном учреждении составляет – 326).                                                                                                                                                                        | ст.4, ст.6, ст.54,83,84,91 «Технический регламент о мерах пожарной безопасности» табл. №2 п.1 СП 3.13130.2009                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | Помещение прачечной (хранения чистого белья) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ст. 4, ст. 6, ст. 83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;<br>п. 11 Приложения 1, п. 38 Приложения 3 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 №1464;<br>п. 11 табл.1, п. 5.2 табл.3 СП486.1311500.2020;                                                                                                  |

**За что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились не достаточное финансирование, бездействие должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, их халатное отношение к вопросам пожарной

безопасности, не достаточность знания работниками организации требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно рассмотреть представление, принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

О принятых мерах необходимо сообщить в течение одного месяца в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска по адресу: Удмуртская Республика. г. Ижевск, ул. Школьная площадь, 15.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



А.П. Антонов  
(расшифровка подписи)

**Представление получил**

\_\_\_\_\_  
дата, должность, подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

**представление направлено**

**Единые «телефоны доверия»** ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99,  
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99

| №  | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места и характера нарушения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушаемое обязательное требование                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Должностное лицо, осуществляющее эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности (СПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их окончания в установленном порядке. | п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст.ст.4,5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.1, 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Ру- |